17.08.2026 r.

Dotyczy:
„Konkurs dwuetapowy architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji hali sportowo-widowiskowej w Piotrkowie Trybunalskim”

WYJAŚNIENIA 8 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIE 31)

PYTANIE 31

Budowla ochronna / Garaż podziemny
Czy zamawiający dopuszcza nierealizowanie garażu podzimenego w budynku jeżeli miejsce doraźnego ukrycia katergori U2 zostanie zapewnione w inny sposób, a wymagana przepisami ilość miejsc postojowych zostanie zrealizowane w całości na terenie? Rozwiązanie takie wydaje się być uzasadnione ekonomcznie, biorąc pod uwagę założony bużdet inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Zgodnie z wytycznymi z Załącznika 7b1 pkt 2. ppkt 4) Zamawiający wymaga wykonania parkingu podziemnego o wielkości 2000 m2. Parking powinien pełnić funkcję Ukrycia U2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Rafał Mroczkowski
Data: 2026.08.17 12:13:49 CEST

.....

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu